

164 М  
22.10.2023г.



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Прохладному и Прохладненскому району  
ул. Канкавы, б/н, с.п. Прималкинское, КБР, 361016  
Телефон/факс 8 (86631)7-10-73  
Телефон доверия 8(8662)39-99-99  
e-mail: [ugpnkbr4@mail.ru](mailto:ugpnkbr4@mail.ru)

Директору МКУ «Дом культуры  
«Восторг»

КБР, Прохладненский район,  
г. Прохладный, ул. Дзержинского, 35

«22» 09 2023 № 4-В/756



**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«22» сентября 2023 г.

с.п. Прималкинское  
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор г. Прохладного и Прохладненского района по  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)

пожарному надзору-начальник ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району УНДПР ГУ  
МЧС России по КБР, полковник внутренней службы Кумыков Асланбек Альбиянович  
рассмотрев постановление № 76 от «22» сентября 2023 г. по делу об административном пра-  
вонарушении и материалы на: должностное лицо, и.о. директора МКУ «Дом культуры «Восторг»  
Шевченко Елену Георгиевну,

установил, что «13» сентября 2023 г. в «12» час. «00» мин. в здании и помещениях МКУ «Дом куль-  
туры «Восторг», расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, КБР, г. Прохладный, ул.  
Дзержинского, д. 35

нарушил (а) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержден-  
ные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об  
утверждении Правил противопожарного режима»,  
а именно:

1. Не обеспечивается своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода проти-  
вопожарного водоснабжения и не организовывается проведение проверки в части водоотдачи  
не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем  
противопожарной защиты, п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил проти-  
вопожарного режима в РФ».

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», а также  
Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопо-  
жарного режима в Российской Федерации», должностное лицо, и.о. директора МКУ «Дом куль-  
туры «Восторг» Шевченко Елена Георгиевна, являясь лицом, уполномоченным владеть, пользо-  
ваться и распоряжаться имуществом не приняла надлежащих мер по обеспечению пожарной без-  
опасности на территории, в здании и помещениях МКУ «Дом культуры «Восторг», расположен-  
ного по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. Дзержинского, 35.

В действиях должностного лица, и.о. директора МКУ «Дом культуры «Восторг» Шевченко  
Елены Георгиевны, содержится состав административного правонарушения, ответственность за  
совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об ад-  
министративных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях,



**Вам необходимо:**

1. Обеспечить своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовывается проведение проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 50 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае неприятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор

(должность, ФИО лица, вынесшего представление)

г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору

(Начальник ОНДПР по г. Прохладному и

и Прохладненскому району УНДПР ГУ МЧС

России по КБР), полковник внутренней службы

Кумыков Асланбек Альбиянович



*(Handwritten signature)*

(дата, подпись лица, вынесшего представление)

Представление получил (а):

« 22 » 05 2023г.



(подпись законного представителя юридического лица, защитника должностного лица)

*(Handwritten signature)*

(ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – (8-8662) 399-999.

22.10.2023 - ответ на представление